

TÂCHES QUOTIDIENNES

À appliquer dans l'ordre à chaque passage

- 1 Contrôle visuel du niveau d'eau
- 2 Analyses au photomètre : DPD1 / pH / CNA / DPD3
- 3 Carnet sanitaire numérique — NALY
- 4 Vérification du niveau des produits (bidons)
- 5 Approvisionnement en produits si nécessaire
- 6 Entretien hydraulique — filtre à sable, pré-filtre & Clean Inject
- 7 Appoint d'eau neuve
- 8 Nettoyage de la piscine (voir procédure ci-dessous)

PROCÉDURE DE NETTOYAGE

- › **Skimmers** : Vider et nettoyer les paniers
- › **Ligne d'eau** : Brossage — nettoyage éponge
- › **Bassin étape 1** : Brossage zones vertes / dépôts
- › **Bassin étape 2** : Passage du robot
- › **Bassin étape 3** : Épuisette

FIN D'ENTRETIEN

- 1 Régulation de traitement d'eau en marche
- 2 Stopper l'apport d'eau neuve si manuel
- 3 Locaux techniques fermés à clef
- 4 Contrôle visuel du niveau d'eau dans la piscine

DANGER



Manipulation des produits chimiques

Ne **JAMAIS mélanger** les produits.
Le mélange chlore + acide (pH-) provoque des **vapeurs TOXIQUES mortelles**.



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

OBLIGATOIRE —

Lunettes

Gants

Tablier

RECOMMANDÉ —

Casquette

Chaussures de sécurité



Bidons consignés — ne pas jeter

Refermer, retraiter, réacheminer : filière à haute valeur.

poolstaff.fr

Tutoriels vidéo & ressources



TRAITEMENT DE L'EAU — Consignes & Seuils ARS

Piscine stabilisée (extérieure)				Chlore stabilisé
Paramètre	Consigne	Alarmes rég.	Seuils ARS	Réactif
Chlore libre	3,00 ppm	2,50–3,50 ppm	2,00–5,00 ppm	DPD1
pH	7,4	7,10–7,60	6,90–7,70	Phenol Red
Stabilisant	35 ppm	—	15–75 ppm	Ac. cyan.
Chloramines	—	—	< 0,60 ppm	DPD3

Piscine non stabilisée (intérieure)				Libre (exploit.) / Actif (ARS)
Paramètre	Consigne	Alarmes rég.	Seuils ARS	Réactif
Chlore libre	1,60 ppm	1,00–1,90 ppm	—	DPD1
Chlore actif	—	—	0,40–1,40 ppm	—
pH	7,4	7,10–7,60	6,90–7,70	Phenol Red
Chloramines	—	—	< 0,60 ppm	DPD3